

打合せ記録簿 (分科会)

第 9 回					項	1 / 1		
発注者側	総括 監督員	主任 監督員	監督員	工事 監理者	請負者側	現場 代理人	主任 (監理) 技術者	担当者
	印	印	印	印		印	印	印
個所名	分科会				請負者	和田工業株式会社		
工事名	県営大和住宅2号棟新築機械設備工事				契約番号	124900029		
出席者	発注者側	技術センター：高野様、手塚様			場 所	現場事務所		
	受注者側	和田工業：鈴木			打合せ 方 式	(会議) 電話・ ()		
議 題	発議者			回	答	回答者		
1. 前回打合せ記録簿確認								
・ 第8回議事録の確認。	鈴木			確認しました。		高野 手塚		
2. 監理者連絡事項								
・ 埋設配管の施工状況の立会い確認を 本日行います。	高野 手塚			確認して頂きました。		鈴木		
・ ポリブデン管の施工は、さや管と内 管は別施工にする事。	高野			別施工いたします。		鈴木		
・ 満水試験（排水管）は配管施工後と 器具取付後とそれぞれ行う事。	高野			それぞれに満水試験を行います。		鈴木		
・ 上階の配管施工図をなるべく早く提 出する事	手塚			早めに提出します。		鈴木		
・ 申請書類は県知事の印をもらう必 要があるので、なるべくまとめて提 出する事。	高野			まとめて提出します。		鈴木		
・ 水道過入金の取り扱いについて、水 道局に確認する事。	鈴木			確認し、報告します。		鈴木		

議 題	発議者	回 答	回答者
<p>3. 請負者連絡事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="229 215 746 349">・チェックバック後修正した配管施工要領書（衛生配管、ガス配管）を提出しました。（3/6） <li data-bbox="229 405 746 539">・工事部分下請通知（衛生配管工事、ガス配管工事）について提出しました（県担当者 星様へ）。 <li data-bbox="229 595 746 730">・水道申請に2号棟の部屋番号が必要です。どの部署に確認すればよろしいでしょうか。 <li data-bbox="229 786 746 875">・1階躯体見上げスリーブ図を提出します。 	<p>鈴木</p> <p>鈴木</p> <p>鈴木</p>	<p>受領しました。</p> <p>了解しました。</p> <p>既存棟（1号棟、3号棟）を参考にして部屋番号を作成し、質疑書で提出してください。</p> <p>受領します。 事前にメールにて確認しました。</p>	<p>高野</p> <p>高野 手塚</p> <p>高野</p> <p>高野 手塚</p>