

打合せ記録簿 (分科会)

第 9 回					項	1 / 1	
発注者側	総括監督員	主任監督員	監督員	工事監理者	現場代理人	主任(監理)技術者	担当者
	印	印	印	印	印	印	印
個所名	分科会			請負者側	和田工業株式会社		
工事名	県営大和住宅2号棟新築機械設備工事			契約番号	124900029		
出席者	発注者側	技術センター：高野様、手塚様		場 所	現場事務所		
	受注者側	和田工業：鈴木		打合せ方式	会議 電話・()		
議 題				発議者	回 答	回答者	
1. 前回打合せ記録簿確認							
・ 第8回議事録の確認。				鈴木	確認しました。	高野 手塚	
2. 監理者連絡事項							
・ 埋設配管の施工状況の立会い確認を 本日行います。				高野 手塚	確認して頂きました。	鈴木	
・ ポリブデン管の施工は、さや管と内 管は別施工にする事。				高野	別施工いたします。	鈴木	
・ 満水試験（排水管）は配管施工後と 器具取付後とそれぞれ行う事。				高野	それぞれに満水試験を行います。	鈴木	
・ 上階の配管施工図をなるべく早く提 出する事				手塚	早めに提出します。	鈴木	
・ 申請用書類は県知事の印をもらう必 要があるので、なるべくまとめて提 出する事。				高野	まとめて提出します。	鈴木	
・ 水道加入金の取り扱いについて、水 道局に確認する事。				高野	確認し、報告します。	鈴木	

