



天井高さ

部屋名	CH
玄関	2.100
ホール	2.100
LDK	2.400
DK	2.400
D、K	2.400
廊下	2.100
洋室	2.400
和室	2.400
洗面	2.100
便所	2.100

FL=SL+150

凡例

- 通気管は外部に向かって先上がり勾配とする
- インサート 直管部は2000間隔 曲り部は曲りより500以内
- レンジフード排気及び排気筒 断熱 RW 50t (PS内は25t)
- グラスウール保温 25t 外壁より2m

工事名称	県営大和住宅2号棟新築機械設備工事		
図面名称/縮尺	5階見上配管図-2/2	(S=1:50)	図面番号
作図年月日	平成25年4月26日	検図	作図
和田工業株式会社			12-2