

# 打合せ記録簿 (分科会)

|  |                   |            |     |       |                          |           |           |     |
|--|-------------------|------------|-----|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----|
| 第 8 回  |                   |            |     |       | 項                        | 1 / 1     |           |     |
| 発注者側   | 総括監督員             | 主任監督員      | 監督員 | 工事監理者 | 請負者側                     | 現場代理人     | 主任(監理)技術者 | 担当者 |
|  | 印                 | 印          | 印   | 印     |                          | 印         | 印         | 印   |
| 個所名  | 分科会               |            |     |       | 請負者                      | 和田工業株式会社  |           |     |
| 工事名  | 県営大和住宅2号棟新築機械設備工事 |            |     |       | 契約番号                     | 124900029 |           |     |
| 出席者  | 発注者側              | 技術センター：手塚  |     |       | 場 所                      | 現場事務所     |           |     |
|  | 受注者側              | 和田工業：鈴木、斎藤 |     |       | 打合せ方式                    | 会議 電話・( ) |           |     |
| 議 題  |                   |            |     | 発議者   | 回 答                      |           | 回答者       |     |
| 1. 前回打合せ記録簿確認  |                   |            |     |       |                          |           |           |     |
| ・ 前回議事録の確認。  |                   |            |     | 鈴木    | 確認しました。                  |           | 手塚        |     |
| 2. 監理者連絡事項   |                   |            |     |       |                          |           |           |     |
| ・ PSの区画貫通部分と、ガスコンロの排気ダクト断熱部分の消防の検査を受ける事 (写真提出でOKか確認する) |                   |            |     | 手塚    | 打合せを行い結果を報告します。          |           | 鈴木        |     |
| ・ 埋設配管は試験を行う事 (都市ガス：気密試験、給水：水圧試験、排水：満水試験)              |                   |            |     | 手塚    | 試験を行います。                 |           | 鈴木        |     |
| 3. 請負者連絡事項   |                   |            |     |       |                          |           |           |     |
| ・ 工事履行報告書を提出しました。(2/22)                                |                   |            |     | 鈴木    | 受領します。                   |           | 高野        |     |
| ・ 配管工事施工要領書 (給排水給湯衛生) を提出しました。(2/22)                   |                   |            |     | 鈴木    | チェックバックします。訂正をお願いします。    |           | 高野        |     |
| ・ 質疑回答書 (各戸のPSから部屋内への配管スリーブの取付について) を提出しました。(2/22)     |                   |            |     | 鈴木    | 箱抜きとする。図面を提出すること (公和设计へ) |           | 手塚<br>大塚  |     |